

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
N \_\_\_\_\_

с. Зинаидино  
Наименование территориального  
образования субъекта  
Российской Федерации

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное учреждение «Зинаидинская основная общеобразовательная школа» Ракитянского района Белгородской области. (МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная школа» Ракитянского района Белгородской области)

1.2. Адрес объекта 309302, Белгородская область, Ракитянский район, село Зинаидино, ул. Школьная, д.5

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1649,8 кв. м
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1850 кв. м

1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта не было

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального не планируется

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Зинаидинская основная общеобразовательная школа» Ракитянского района Белгородской области. Краткое наименование МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная школа»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 309302, Белгородская область, Ракитянский район, село Зинаидино, ул. Школьная, д.5

**2. Характеристика деятельности организации на объекте: образование**

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
пассажирский транспорт не используется,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  
не предусмотрено

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: нет

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ м

3.2.2. Время движения (пешком) \_\_\_\_\_ мин.

- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет (описать \_\_\_\_\_)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_)

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ доступен условно для инвалидов и многих МНГ.

Вход на территорию МОУ не обеспечен кнопкой вызова помощи для инвалидов и МНГ, отсутствует предупреждающая тактильная разметка.

На путях движения внутри здания отсутствуют: информационные таблички, предупреждающая тактильная разметка о препятствиях.

Лестницы не дублируются пандусом или другими средствами подъема.

В туалетной комнате отсутствует унитаз, раковина для умывания, поручни к умывальнику, унитазу и ванной.

На объекте недостаточное количество визуальных средств, отсутствуют акустические и тактильные средства предупреждения об опасности.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий), индивидуальное решение с ТСП, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

-----  
<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ ежегодный текущий ремонт в рамках подготовки к новому учебному году

в рамках исполнения Дорожной карты по повышению доступности детей-инвалидов в МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная школа»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации улучшение доступности объекта

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена)  
- на официальном сайте МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная школа» - <http://dmitrsc.narod.ru/>  
на Карте доступности субъекта Российской Федерации не размещена

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 3 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_

Руководитель  
рабочей группы \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)  
\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:  
представители общественных  
организаций инвалидов \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)  
\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)  
\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(протокол N \_\_\_\_\_)  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_.